texdecor
WALLCOVERINGS

Le service Qualité/Achat de Texdecor atteste par la présente que :

| | |
|---|---|
| Produit de construction : | **revêtement mural décoratif décrit « Opera, Vinyle sur support intissé, 380/420 g/m².** » |
| Producteur : | **Emiliana Parati S.p.A**<br>**Via Case Sparse,21**<br>**26041 CASALMAGGIORE- ITALIE** |
| Mis sur le marché par : | **Texdecor**<br>**2 rue d'Hem**<br>**59780 Willems**<br>**France** |

obtient le classement de réaction au feu **B s2 d0 selon le rapport du laboratoire notifié CSI – 0497 / CPR / 4476**

Date : 01.07.2014

Signature

Siège social- 2 rue d'Hem – 59780 Willems
Tél (33) 3.20.61.78.37 – Fax (33) 3.20.61.75.64
www.texdecor.fr
email contact@texdecor.com

CSI SpA
Sede Legale
20030 Senago - MI - I
Cascina Traversagna 21

Direzione, Uffici e Laboratori
20021 Bollate - MI - I
Viale Lombardia 20
Tel. +39 02 383301
Fax +39 02 3503940
www.csi-spa.com

| Certificato numero / *Certificate number* | 0497/CPR/4476 |
|---|---|

# CERTIFICATO DI COSTANZA DELLE PRESTAZIONI
## *CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE*

In conformità al Regolamento 305/2011/EU del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 (Regolamento Prodotti per le Costruzioni o CPR), questo certificato si applica al prodotto da costruzione

*In compliance with Regulation 305/2011/EU of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 (the Construction Products Regulation or CPR), this certificateT5 applies to the construction product*

***Rivestimento murale decorativo/*** *Decorative wallcovering*

***Rivestimento murale vinilico con supporto in tessuto non tessuto***

fabbricato da / *produced by*

## INDUSTRIE EMILIANA PARATI S.p.A.

## Via Case Sparse, 21 - 26041 CASALMAGGIORE (CR) - ITALY

e fabbricato nello stabilimento di produzione / *and produced in the manufacturing plant*

## Via Case Sparse, 21 - 26041 CASALMAGGIORE (CR) - ITALY

Questo certificato attesta che tutte le disposizione riguardanti la valutazione e la verifica della costanza della prestazione e le prestazioni descritte nell'allegato ZA della norma **EN 15102:2007+A1:2011** nell'ambito del sistema 1 sono applicati e che il prodotto soddisfa tutti i requisiti prescritti di cui all'Allegato A.

*This certificate attests that all provisions concerning the assessment and verification of constancy of performance and the performances described in Annex ZA of the standard **EN 15102:2007+A1:2011** under system 1 are applied and that the product fulfills all the prescribed requirements set out in the Annex A.*

Questo certificato è stato emesso per la prima volta il **16/02/2012** (vigente la direttiva 89/106/CEE) e ha validità sino a che i metodi di prova e/o i requisiti del controllo della produzione in fabbrica stabiliti nella norma armonizzata (di cui sopra), utilizzati per valutare la prestazione delle caratteristiche dichiarate, non cambino, e il prodotto e le condizioni di produzione nello stabilimento non subiscano modifiche significative.

*This certificate was first issued on **16/02/2012** (when Directive 89/106/CEE was in force) and will remain valid as long as the test methods and/or factory production control requirements included in the harmonised standard, used to assess the performance of the declared characteristics, do not change, and the product, and the manufacturing conditions in the plant are not modified.*

Bollate, 16/06/2014
Rev. 1

*Ing. R. Gatti*
Amm. Delegato/Managing Director

CSI SpA
Sede Legale
20030 Senago - MI - I
Cascina Traversagna 21

Direzione, Uffici e Laboratori
20021 Bollate - MI - I
Viale Lombardia 20
Tel. +39 02 383301
Fax +39 02 3503940
www.csi-spa.com

| Certificato numero / *Certificate number* | 0497/CPR/4476 |
|---|---|

# CERTIFICATO DI COSTANZA DELLE PRESTAZIONI
## Allegato A
## *CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE - Annex A*

## *Rivestimento murale decorativo/ Decorative wallcovering*
## *Rivestimento murale vinilico con supporto in tessuto non tessuto*

**Descrizione:** Carta da parati vinilica su supporto in tessuto non tessuto
*Vinyl wallpaper on non woven fabric backing*

**Peso per unità di superficie / *Weight per area unit*:** da/ *from* 240 g/m$^2$ a/ *to* 480 g/m$^2$

**4.1 Reazione al fuoco /** *Reaction to fire*: Classe/ *Class* **B-s2, d0**

**Condizioni di impiego:** incollato con colla Metylan della ditta Henkel su supporto incombustibile
***End use conditions:*** *glued with glue Metylan manufactured by Henkel on non combustible substrate*

**4.2 Rilascio di formaldeide /** *Release of formaldehyde* passa/ *pass*

**4.3 Rilascio di altre sostanze pericolose /** *Release of other dangerous substances*:

**4.3.1 Metalli pesanti ed elementi specifici /** *Heavy metals* :

- **Antimonio /** *Antimony* < 5 mg/kg
- **Arsenico /** *Arsenic* < 5 mg/kg
- **Bario /** *Barium* < 5 mg/kg
- **Cadmio /** *Cadmium* < 5 mg/kg
- **Cromo /** *Chromium* < 5 mg/kg
- **Piombo /** *Lead* < 5 mg/kg
- **Mercurio /** *Mercury* < 5 mg/kg
- **Selenio /** *Selenium* < 5 mg/kg

**4.3.2 Rilascio di Cloruro di Vinile Monomero (VCM) /** *Release of vinyl chloride monomer*: passa/ *pass*

**I risultati di prova e le caratteristiche del prodotto sono contenuti nei seguenti Rapporti di Prova e di Classificazione/** *The test results and the product characteristics are included in the following Test and Classification Reports*:
nn. 0671\DC\REA\12_1, 0671\DC\REA\12_2, 0671\DC\REA\12_3 del/ *dated* 21/10/2010
nn. 0671\DC\REA\12_4, 0671\DC\REA\12_5 del/ *dated* 21/10/2010
nn. 0104\DC\REA\12_1, 0104\DC\REA\12_2, 0104\DC\REA\12_3 del/ *dated* 19/02/2014
nn. 0784\FPM\MATs\10 del/ *dated* 08/11/2010

Bollate, 16/06/2014
Rev. 1

*Ing. R. Gatti*
Amm. Delegato/Managing Director



THIS CERTIFICATE REMAINS THE PROPERTY OF CSI SPA