

La Société: **TEXDECOR**
2 RUE D'HEM
F59780 WILLEMS (NORD) - FRANCE

Est autorisée pour apposer l'étiquette « Certificat de Réaction au Feu des Produits de Construction » suivant le rapport n° 2010AN4454



aitex

instituto tecnológico textil

**CERTIFICAT DE RÉACTION AU FEU
DES PRODUITS DE CONSTRUCTION**

N° 10AN4454

Gamme de revêtement mural référencée sous le nom de:

"QUICKMOUSSE"

a fait l'objet d'un essai conformément aux normes UNE-EN ISO 11925-2 :2002 (équivalent EN ISO 11925-2 :2002) et UNE-EN 13823:2002 (équivalent EN 13823 :2002), et a été classé suivant la norme UNE-EN 13501-1 :2007 (équivalent EN 13501-1 :2007) comme :

"Cs2,d0"

collée avec 250 g/m² de colle vinylique sur un substrat de fibro-ciment de 1800±200) kg/m³ de densité, (6±1)mm de épaisseur et réaction au feu A2.

La Société: **TEXDECOR**
2 RUE D'HEM
F59780 WILLEMS (NORD) - FRANCE

**CERTIFICAT DE RÉACTION AU FEU
DES PRODUITS DE CONSTRUCTION**

Nº 10AN4454

Les 24 articles qui constituent le gamme sont référencé comme:

- 9015 11 08, 9015 12 03, 9015 21 02, 9015 31 12, 9015 91 08, 9015 62 03,
9015 13 10, 9015 22 14, 9015 32 02, 9015 92 16, 9015 17 06, 9015 16 12, 9015
23 18, 9015 33 15, 9015 81 14, 9019 11 02, 9019 14 09, 9019 91 01, 9019 12
17, 9019 15 13, 9019 92 13, 9019 13 06, 9019 83 17, 9019 82 06.



Raquel Muñoz González
CHEF DE ZONE LABORATOIRES

The applicant: **TEXDECOR**
2 RUE D'HEM
F59780 WILLEMS(NORD) - FRANCE

is authorized to place the label " Certificate of Reaction to Fire of Construction Products" according to the report N° 2010AN4454



aitex

instituto tecnológico textil

**CERTIFICATE OF FIRE
BEHAVIOUR OF:**

CONSTRUCTION PRODUCTS

N° 10AN4454

The wallcovering product range referenced as

"QUICKMOUSSE"

has been tested according to the standards UNE EN ISO 11925-2:2002
and UNE EN 13823:2002. The classification according to standard UNE
EN 13501-1:2007 is:

"C_{s2,d0}"


adhered using 250 g/m² of vinyl emulsion over a fiber cement board
(1800±200) kg/m³ density, (6±1)mm thickness and reaction to fire A2.

The applicant: **TEXDECOR**
2 RUE D'HEM
F59780 WILLEMS(NORD) - FRANCE

CERTIFICATE OF FIRE
BEHAVIOUR OF:
CONSTRUCTION PRODUCTS
Nº 10AN4454

The gamma is formed by 24 articles referenced:

- 9015 11 08, 9015 12 03, 9015 21 02, 9015 31 12, 9015 91 08, 9015 62 03,
9015 13 10, 9015 22 14, 9015 32 02, 9015 92 16, 9015 17 06, 9015 16 12, 9015
23 18, 9015 33 15, 9015 81 14, 9019 11 02, 9019 14 09, 9019 91 01, 9019 12
17, 9019 15 13, 9019 92 13, 9019 13 06, 9019 83 17, 9019 82 06.



Raquel Muñoz González
CHIEF OF LABORATORIES AREA

certificado

La Sociedad:

TEXDECOR
2 RUE D'HEM
F59780 WILLEMS(NORD) - FRANCE

Está autorizada para colocar la etiqueta "Certificado de Reacción al Fuego de Productos de Construcción" según el N° de informe 2010AN4454



aitex

instituto tecnológico textil

**CERTIFICADO DE REACCIÓN
AL FUEGO DE:**

PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN

Nº 10AN4454

La gama de revestimiento mural referenciada como

"QUICKMOUSSE"

ha sido objeto de ensayo de acuerdo con las normas UNE-EN ISO 11925-2:2002 (equivalente a EN ISO 11925-2:2002) y UNE-EN 13823:2002 (equivalente a EN 13823:2002) quedando clasificada según norma NE EN 13501-1:2007 (equivalente a EN 13501-1:2007) como:

"Cs2,d0"

pegada con 250 g/m² de emulsión vílica sobre una substrato de fibrocemento de (1800±200) kg/m³ de densidad, (6±1)mm de espesor y reacción al fuego A2.

certificado

La Sociedad:

TEXDECOR
2 RUE D'HEM
F59780 WILLEMS(NORD) - FRANCE


**CERTIFICADO DE REACCIÓN
AL FUEGO DE:**

PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN

Nº 10AN4454

Los 24 artículos que forman la gama están referenciados como:

- 9015 11 08, 9015 12 03, 9015 21 02, 9015 31 12, 9015 91 08, 9015 62 03,
9015 13 10, 9015 22 14, 9015 32 02, 9015 92 16, 9015 17 06, 9015 16 12, 9015
23 18, 9015 33 15, 9015 81 14, 9019 11 02, 9019 14 09, 9019 91 01, 9019 12
17, 9019 15 13, 9019 92 13, 9019 13 06, 9019 83 17, 9019 82 06.



Raquel Muñoz González
JEFA ÁREA LABORATORIOS